

Наименование пробы (образца) Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабженияДата проведения лабораторных исследований 10.12.2019 г. - 14.12.2019 г.Регистрационный номер 3607

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические исследования:					
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-16 п.5
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-16 п.5
3	Цветность	16,4±3,3	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 (метод Б) п.5
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16 п.6

Дополнительная информация(при необходимости)

1. Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения и испытательного оборудования, инвентарный номер(при отсутствии -серийный/заводской), год ввода в эксплуатацию:

- Весы лабораторные электронные тип MB210-A, инв. № 2210104426 ;2011 год
- Спектрофотометр КФК-ЗКМ, инв. № 210124478 ;2013 г.
- Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350, инв. №.0210104071, 2001 г.
- Весы электронные , тип SCOUT, мод. SC2020, инв. № 210104065 ;2001 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.
фельдшер- лаборант	Черняева Ж.С.

Ответственный (е) за результативную часть протокола :

химик-эксперт медицинской организации

Должность

Подпись

Шуева О.А.

Ф.И.О.

Начальник сан-гиг лаборатории

Должность

Подпись

Тактаева Ю.В.

Ф.И.О.