Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 26.10.2016 г.
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: pallasovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 793 от 22 января 2018 г.

1. Результаты испытаний пробы: вода водного объекта для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, отобранной 16.01.2018 г. по Предписанию № 19-1 от 11.01.2018 г. в МП «Водоканал» из водоёма 1-й категории (р. Еруслан) по адресу: Волгоградская область, Старополтавский р-н, с. Старая Полтавка, водоочистные сооружения (740 м от д. 1 по ул. Мелиоративная), водоём 1-й категории соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03

по санитарно-гигиеническим показателям:

- запах – 1 балл при допустимом – не более 2;
- общая минерализация – 800,5 мг/дм^3 при допустимом – не более 1000;
- мутность – 0,685 мг/дм^3 – не нормируется по СанПиН 2.1.5.980-00;
- привкус – не определяется в неочищенной воде;
- водородный показатель – 6,75 ед.pH при норме – в пределах 6,5-8,5;
- нефтепродукты – менее 0,005 мг/дм^3 при ПДК – 0,3;
- аммиак и ионы аммония (суммарно) – 0,284 мг/дм^3 при ПДК – 1,5;
- нитриты – менее 0,1 мг/дм^3 при ПДК – 3,3;
- нитраты – 2,78 мг/дм^3 при ПДК – 45;
- хлориды – 147,0 мг/дм^3 при ПДК – 350;
- сульфат-ион – 187,8 мг/дм^3 при ПДК – 500;
- окисляемость перманганатная – 2,64 мг/дм^3 – не нормируется по СанПиН 2.1.5.980-00;
- цветность – 22,35 град – не нормируется по СанПиН 2.1.5.980-00;
- жесткость – 7,03^o – не нормируется по СанПиН 2.1.5.980-00;
- фенолы – менее 0,0005 мг/дм^3 не нормируется по СанПиН 2.1.5.980-00;

по микробиологическим показателям:

- ОКБ – 90 КОЕ/100 см^3 при нормативе – не более 1000;
- ОКБ – 90 КОЕ/100 см^3 при нормативе – не более 100;
- коли-фаги – не обнаружены в100 см^3 при нормативе – не более 10.

И.о.главного врача / Мазулин О.М. /
должность ФИО подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции По пр.368	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст 267.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	194,4
			Вода бак.	1	1,0	1,0	129,6
			ИТОГО оперативн.			**2,5**	324,0